



Научни институт за ветеринарство Србије
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/факс: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs

Web: www.nivs.rs



Број: 04-3001
Датум: 05.07.2018.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН
10/18**

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Питање 1. У конкурсној документацији за ЈН радова на замени столарије бр.10/2018 у опису профила се тражи да су профили Немачки, а у предмеру се наводи искључиво профил Trosal 76 мм, оков Roto Nt, не постоји реч "или одговарајуће", па вас молим за детаљније појашњење ваше захтеве у погледу карактеристика радова, односно столарије која је предмет јавне набавке.

Осим нејасноћа око профила потребно је појашњење и за:

-на позицијама не пише која је висина фиксног дела изнад прозора?

-која је ширина пвц даске, која боја (пише боја по избору наручиоца)?

-која је ширина Ал окапнице?

-која је ширина шпалетне која се обрађује и шта подразумева обрада шпалетне, само крпљење и фарбање или се подразумева комплетна обрада са мрежицом?

Одговор 1. Уважавамо примедбу, биће измењена конкурсна документација и поред назива произвођача биће унето "или одговарајуће".

Одговарамо на следећа питања:

- висина фиксног дела изнад прозора је 90 cm;

- ширина пвц даске је 24cm, потребно је да буде у белој боји;

- ширина Ал окапнице је 37cm;

- ширина шпалетни која се обрађује је 22 cm и потребна је комплетна обрада са мрежицом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 10/2018