



Научни институт за ветеринарство Србије
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/факс: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs

Web: www.nivs.rs



Број: 04-0506

Датум: 06.02.2017.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН
02/17

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Партија 1.

Питање 1. Које су димензије вентили сигурности на аутоклавима?

Одговор 1. Димензије су приближно око 10cm дужине и око 3cm у пречнику.

Питање 2. Чија је обавеза монтажа-демонтажа вентила и ко опредељује да ли ће се испитивање радити код вас на наведеним локацијама или у Лабораторији Извођача (захтевом није прецизно дефинисано)? Ако се испитивања раде у лабораторији Извођача, чија је обавеза допремање вентила сигурности у лабораторију?

Одговор 2. Посао демонтаже и монтаже вентила припада извођачу радова (понуђачу). Евентуално допремање вентила у испитну лабораторију и њихово враћање, ако се испитивање не ради у нашем Институту такође је посао који припада извођачу радова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 02/2017